Obliczenia hydrauliczne sieci rozgałęzieniowej /rozbiór na cele bytowo-gospodarcze/

Sieć wodociągowa Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dony Kolonia

Węzeł	Średnica D_z /mm/	Dług. odc. L /m/	Dane do określenia przepływ. obliczeniowych					Spadek hydraul. J /‰/	Strata ciśn. h_{str} /m/	1,2*h_{str} /m/	Prędk. przepł. V /m/s/	Rzędna terenu /m/	Rzędna linii ciśn. przy P_{min} /m/	Ciśn. nad terenem przy P_{min} /m/	Rzędna linii ciśn. przy P_{max} /m/	Ciśn. nad terenem przy P_{min} /m/
			Q początk. l/s	Q końcow. l/s	Rozbiór na odcinku q /l/s/	0,55 * q l/s	Przepływ oblicz. Q_m /l/s/									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10												158,70	176,61	17,91	186,61	27,91
	160	362	10,03	10,03	0,00	0,00	10,03	2,5	0,90	1,08	0,70					
												158,20	175,53	16,83	185,53	26,83
11																
	160	1032	10,03	6,94	3,09	1,70	8,33	1,6	1,65	1,98	0,50					
												161,90	173,55	11,65	183,55	21,65
12																
	160	587	6,94	6,70	0,24	0,13	7,20	1,5	0,88	1,05	0,45					
												161,70	172,50	10,80	182,50	20,80
Hp11																