

Kazanów, dnia 15.02.2023 r.

Znak postępowania: **RGK.271.1.2023**

-do wszystkich Wykonawców-

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów”.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2023 r.

Pytanie 1

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębniak (Ignaców) i pozycji:

| V. ZJAZDY | | | | |
|-----------|------------------|---|------|-------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 16,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 2

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębniak. i pozycji:

| V. ZJAZDY | | | | |
|-----------|------------------|--|------|-----|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 6,0 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 3

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków - Kolonia (Stoki działka nr ewid. 370,179) i pozycji:

| V. ZJAZDY DO POSESJI | | | | |
|----------------------|------------------|---|------|--------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 33,000 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 4

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia (Stoki, działka nr ewid. 203) i pozycji:

| V. ZJAZDY | | | | |
|-----------|------------------|---|------|------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 8,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 5

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Dolny - Kolonia (działka nr ewid.544) i pozycji:

| V. ZJAZDY DO POSESJI | | | | |
|----------------------|------------------|---|------|-------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 12,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 6

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Dolny - Kolonia (działka nr ewid.550) i pozycji:

| V. ZJAZDY | | | | |
|-----------|------------------|---|------|-------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 14,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 7

Dotyczy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrownica (Władysławów) i pozycji:

| VI. ZJAZDY | | | | |
|------------|------------------|---|------|-------|
| 6.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 22,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Pytanie 8

Dotyczy drogi Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osuchów (Dobiec) i pozycji:

| V. ZJAZDY | | | | |
|-----------|------------------|---|------|------|
| 5.1 | D-04.04.02.24.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | szt. | 8,00 |

Prosimy o podanie ile zjazdów o jakiej powierzchni należy ująć w tej pozycji

Odpowiedź na pytania 1 - 8

Ilość zjazdów dla poszczególnych dróg podana jest w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym dla każdej z dróg, natomiast do wyceny należy przyjąć średnio że 1 szt. zjazdu z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm to powierzchnia 15,00 m².

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część.