

Znak postępowania: **RGK.271.7.2023**

**-do wszystkich Wykonawców-**

## **Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ**

**dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów”.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2023 r.

### **Pytanie 1.**

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 3 m-ce od momentu podpisania umowy. Chcieliśmy zauważyć iż częścią prac jest wykonanie przesadzenia drzew i krzewów. Takie prace mogą być wykonywane po opadnięciu liści co w przypadku ciepłej jesieni (takiej jak w ub. roku) może mieć miejsce dopiero na przełomie października/listopada. Zakładając że umowa zostanie podpisana na początku lipca , termin wykonania zapada w październiku co może wymuszać na wykonawcy przesadzanie drzew z liśćmi- z minimalną szansą na ich przyjęcie. Czy w takim przypadku zamawiający przedłuży termin wykonania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu umowy

\*

### **Pytanie 2.**

Czy elementy z demontażu takie jak : kosze, ławki ,latarnie itp. Wykonawca ma zutylizować czy dostarczyć we wskazane przez zamawiającego miejsce?

**Odpowiedź:** Elementy z demontażu typu ławki, kosze, latarnie należy dostarczyć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. (max. 5 km do miejsca realizacji)

\*

### **Pytanie 3.**

Czy do obowiązków wykonawcy będzie należała obsługa bieżąca fontanny oraz jej przygotowanie na zimę/wiosnę?

**Odpowiedź:** Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uruchomienie fontanny, próbny rozruch wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz pierwsze przygotowanie do okresu zimowego.

\*

### **Pytanie 4.**

Czy zamawiający może potwierdzić ze do istniejących latarni ,które mają być wymienione na nowe dociera energia elektryczna?

**Odpowiedź:** Projekt przewiduje wykonanie nowych latarni na istniejących fundamentach w lokalizacjach latarni istniejących i działających. Do każdej latarni dociera energia elektryczna. Zamawiający udostępnia teren i dopuszcza oględziny (teren jest ogólnodostępny całą dobę) dla rzetelnego przygotowania oferty

\*

**Pytanie 5.**

W załączonym przedmiarze występują przewidziane do nasadzenia wrzosa, które są roślinami delikatnymi i wrażliwymi na braki wody. Czy jest możliwość zastąpienia ich innymi roślinami w porozumieniu z zamawiającym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamiany. Do czasu przejścia robót prace pielęgnacyjne m. in. podlewanie są po stronie wykonawcy, po przejściu robót prace te będą w gestii służb Zamawiającego.

\*

**Pytanie 6.**

Chcieliśmy zauważyć iż wykonywane prace będą objęte różnymi stawkami podatku VAT. Na etapie składania oferty wykonawcy trudno jest określić jaka część kwoty przypadnie na daną stawkę. Czy zamawiający może zmodyfikować Formularz Oferty tak aby wykonawca mógł podać jedynie wartość brutto-bez wyszczególnienia podatku VAT ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokona modyfikacji Formularza Oferty. Obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT dla zadania spoczywa na wykonawcy.

\*

**Pytanie 7.**

Czy zamawiający może zróżnicować okresy gwarancji w podziale na zieleni oraz prace budowlane? Taki podział pozwoliłby wykonawcom na udzielenie dłuższej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

\*

**Pytanie 8.**

Czy zamawiający wymaga wykonania projektu nasadzeń ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga projektu nasadzeń i realizacji w ilościach przewidzianych opracowaniem i przedmiarem robót

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część.